

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2015

Zespół Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowiec Fabryczny zaprasza do złożenia oferty cenowej na wymianę i wyposażenie placówki w hydranty wewnętrzne zgodnie z zaleceniami i wymogami ochrony przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wymiana i wyposażenie w wewnętrzne hydranty DN 25 z węzem półsztywnym 30m w budynku szkoły zgodnie z zaleceniami i wymogami ochrony przeciwpożarowej (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

W ramach zamówienia należy wykonać:

- demontaż 9 szt. istniejących hydrantów wewnętrznych wraz z osprzętem (hydranty wpuszczone w ścianę)
- wykucie (powiększenie) wnęk w murach pod montaż skrzynek hydrantowych (orientacyjne wymiary istniejących wnęk 40x52x20cm)
- zakup i montaż 9 szt. nowych skrzynek hydrantowych podtynkowych w kolorze białym z instrukcją obsługi
- zakup i montaż hydrantów wewnętrznych DN25 wraz z osprzętem
- dostosowanie rur przyłączeniowych do montowanych hydrantów
- roboty murarsko-tynkarskie związane z montażem
- instalacja powinna być wykonana z materiałów niepalnych przy zachowaniu następujących parametrów:
 - * zawór DN 25 dla hydrantów Ø 25 z węzem półsztywnym 30m
 - * prądownica np. PWh-25 lub podobna o strumieniu stożkowym, rozproszonym
 - * wąż półsztywny na bębnie 30m

Dodatkowe wymagania:

- hydranty Ø 25 z węzem półsztywnym powinny spełniać wymagania w zakresie ciśnienia oraz wydajności potwierdzonych stosownymi badaniami

- zawory Ø 25 powinny być skierowane i usytuowane w sposób umożliwiający łatwe przyłączenie węża oraz otwieranie i zamykanie zaworu
- wykonanie prób szczelności instalacji, pomiar ciśnienia i wydajności
- uzupełnienie uszkodzeń tynku
- zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się pyłu roznoszenia gruzu
- oznakowanie zamontowanych skrzynek hydrantowych oznakowaniem fotoluminescencyjnym zgodnie z Polską Normą
- świadectwo dopuszczenia CNBOP
- certyfikat CE, Deklaracja zgodności z PN

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania w **dniach 02 – 10.02.2015.**

III. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do **dnia 26.01.2015 r. do godz. 12.00** w siedzibie Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym – Sekretariat Szkoły Podstawowej.

Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy oraz opisem tematu, którego dotyczy.

Otwarcie ofert nastąpi w **dniu 26.01.2015 r. o godz. 13.00** w placówce ZSzS w Rejowcu Fabrycznym.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem 82 5664 119.

Osobą wyznaczoną do kontaktów jest Dyrektor Zespołu Szkół - Alicja Dorosz.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje, każdego oferenta na piśmie, mailem lub faksem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania.

Załącznik 1

FORMULARZ OFERTY

.....

/pieczęć nagłwkowa wykonawcy/ /miejsowość, dnia/

Dla Zespołu Szkół Samorządowych w Rejowcu Fabrycznym, ul. Lubelska 18, 22-170 Rejowie Fabryczny

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 13.01.2015 r.

.....

/ nazwa i adres Wykonawcy/

Nr telefonu Nr fax

e-mail

REGON NIP

Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę:

.....

Cena : brutto